



МНС УКРАЇНИ

ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ  
ГУ МНС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

Свідоцтво про атестацію № ПТ-397/09 від 03.12.2009 р.  
Ліцензія ДДПБ МНС України АВ №041483 від 08.06.2006р.

**“ЗАТВЕРДЖУЮ”**

Начальник ДВЛ  
підполковник служби  
цивільного захисту



**О. С. МИРОНЮК**

2011 р.

**ПРОТОКОЛ № 31/ВЗ-2011**

випробувань з визначення групи горючості, згідно з ДСТУ Б В.2.7-19-95,  
зразків алюмінієвих композитних панелей «Profibond FR»,  
виробництва компанії Zhejiang Alutal New Materials Co. Ltd. (Китай),  
наданих на випробування ТОВ «Група Компаній «ЕЛОТЕК»

№	Назва приладу	Модель	Діапазон вимірювань	Клас точності	Дата повернення
1	Прилад для вимірювання температури	Т-105	Від 0 до 1000 °С	Клас точності 1	05.2012
2	Термометри МА	МА	Від 0 до 1000 °С	Клас точності 2	05.2012
3	Секундомір	СДСар-1-3-00	Від 0 до 3600 с	Клас точності 3	05.2012
4	Лінійка метрична	ЛМ	Від 0 до 1000 мм	Клас точності 2	05.2012
5	Штангенциркуль МВ-11	12624	Від 0 до 250 мм	±0,03 мм	05.2012
6	Ваги лабораторні ТП-318	054404-99	Від 0,01 до 31,8 г	Клас точності 3	05.2012
7	Термометр лабораторний МВ-10	1762	Від 0 до 100 °С	Клас точності 2	05.2012
8	Барометр-анероїд М67	297	Від 600 до 1000 мм рт.ст.	±1 мм рт.ст.	05.2012

ДВЛ ГУ МНС України  
в м. Києві

Київ-2011

100081