

ВИСНОВОК: Згідно з п.5.1 ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) зразки алюмінієвих композитних панелей „Profibond”, виробництва Zhejiang Alutal New Material Co., Ltd (Китай), що були закріплені на негорючій основі (азбестоцементний лист завтовшки 10 мм), відносяться до **групи займистості В1** (за пожежно-технічною класифікацією п. 2.4 ДБН В.1.1-7-2002 – **важкозаймисті**).

ПРИМІТКИ:

1. Протокол №12/5-2011 відноситься тільки до зразків алюмінієвих композитних панелей „Profibond”, виробництва Zhejiang Alutal New Material Co., Ltd (Китай), які були придбані Групою компаній “Елотек” згідно контракту № 2011ТУ та надані на випробування представником Групи компаній “Елотек”.
2. Забороняється повне чи часткове передрукування та копіювання протоколу №12/5-2011 без дозволу ДВЛ при ГУ МНС України в Харківській області.
3. Копії протоколу №12/5-2011 чинні тільки при їх завіренні в ДВЛ при ГУ МНС України в Харківській області.
4. Галузь застосування погоджується з органами Державного пожежного нагляду.

Додаток: Фотовідбитки зразків до та після випробувань.

Старший інженер відділу
технічних випробувань ДВЛ

В.В.Лівець

Старший майстер відділу
технічних випробувань ДВЛ

С.І.Веретеннікова

Старший майстер відділу
технічних випробувань ДВЛ

В.А.Козлов

ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ГУ МНС УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Протокол № 12/5-11-1307 2011 р.
Всього аркушів 5 Аркуш 4
Підпис